

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ ДС № 42

Место нахождения (адрес) с. Петровское, ул. Садовая, 60 «В»

Форма собственности объекта государственная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте заведующий – Емцева Людмила Сергеевна; тел: 9-77-38

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
				2.1. Участки и территории	
Вход на территорию:					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4	
Лестница на входе на территорию:					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не требуется	п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не требуется	п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. (Знак # - не требуется.)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³				
- длина марша пандуса	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.	не требуется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончатый пандуса	К	не менее 1/20 (5%)	не требуется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончатый пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	не требуется	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не требуется	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНИП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	не требуется	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	не соответствует	п. 4.1.7 <i>требуется расширение пешеходных путей</i>
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	●	не менее 5,0 см.	не соответствует	п. 4.1.8 <i>отсутствуют бордюры</i>
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не требуется	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не требуется	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	не требуется	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	не требуется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не требуется	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не требуется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	не требуется	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не требуется	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.2. Вход №1				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	п. 4.1.12 20 см; 12 см; 11 см; 12 см.
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	п. 4.1.12 28 см; 30 см; 30 см.
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: ³	К	наличие	не соответствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончатии пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 6 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4 80 см.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 4 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.2.4 80 см.
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	не требуется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не требуется	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не требуется	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не требуется	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	не требуется	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	не требуется	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	не требуется	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			не требуется	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадка перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	не требуется	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 7.4.7 80 см.
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соответствует	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер: - ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже): - ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 80 см.
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 80 см.
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирующие рельефными знаками	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

2.2. Вход № 2

Лестница на входе наружная: - поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <i>требуется реконструкция ступеней и входной площадки</i>
- поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	п. 4.1.12 <i>9 см; 13 см.</i>
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: - длина марша пандуса	К	наличие	не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) Входная площадка	К	наличие	не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Размер входной площадки: - при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или	соответствует	п. 5.1.3

- при наличии пандуса	К	1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
Несколько покрытие	К, О, С	не менее 2,2 x 2,2 м. наличие	не соответствует	п. 5.1.3 требуется ремонт покрытия входной зоны
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 15 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4 80 см.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 5 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не требуется	п. 5.1.5

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	-	+	-	-	+
Вход	-	-	-	-	-
Пути движения	-	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	1) необходимо расширение тротуаров и укладка бордюров по краям пешеходного пути по направлению к зданию и в санитарно-гигиеническую комнату, согласно требованиям п.4.1.7, 4.1.8, 4.1.11 СП 59.13330.2012;
Вход	2) установить рельефную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед входом в здание шириной 0,5-0,6 м. (п.4.1.12 СП 59.13330.2012); 3) требуется реконструкция ступеней входной наружной лестницы и площадки перед ней, с целью соответствия нормативным требованиям, согласно нормам п.4.1.12, 5.1.3 СП 59.13330.2012; 4) оборудовать входную лестницу опорными поручнями на высоте 90 см., согласно нормам п.5.1.2 СП 59.13330.2012; 5) оборудовать боковые края ступеней и пандуса, не примыкающие к стенам, бортиками и колесоотбойниками для предотвращения соскальзывания трости или ноги, высотой не менее 0,02 м.-на ступенях и 0,05 м.-на пандусе (5.2.9, п.5.2.14 СП 59.13330.2012); 6) требуется устройство пандуса дублирующего входную наружную лестницу, оборудованного двухуровневыми опорными поручнями с обеих сторон марша на высоте 0,9 м. и 0,7 м., с обеспечением расстояния между ними 0,9-1,0 м. и горизон-

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	<p>тальным завершением поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., согласно требованиям п.4.1.15, 5.2.10 СП 59.13330.2012 и в соответствии с нормами п.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012;</p> <p>7) требуется замена входных наружных дверей с целью расширения пути движения и уменьшения порогов (п.5.1.4 СП 59.13330.2012);</p> <p>8) заменить входные внутренние двери для обеспечения ширины проемов одной створки не менее 0,9 см. (п.5.1.4 СП 59.13330.2012);</p>
Пути движения	
Зона оказания услуги	<p>9) заменить входные внутренние двери для обеспечения ширины проемов одной створки не менее 0,9 см. (п.5.1.4 СП 59.13330.2012);</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>10) оборудовать санитарно-гигиеническое помещение по всем нормам и требованиям СП 59.13330.2012;</p>
Средства информации	<p>11) установить указатели с обозначениями специальными символами доступных элементов здания (п.5.5.1 СП 59.13330.2012);</p> <p>12) обеспечить здание информационными тактильными табличками о назначении помещения с дублированием рельефными знаками (п.5.5.4, п.5.5.6 СП 59.13330.2012);</p> <p>13) установить тактильную мнемосхему (п.5.5.8 СП 59.1.3330.2012).</p>

«26» октября 2015г.

Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



Л.В.Ханоян